



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
главного управления МЧС России по Томской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района  
(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,  
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn\_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразова-  
тельная школа № 1 с. Александровское» в лице директора Меньшиковой Татьяны Викторовной  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуаль-  
ного предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной про-  
верки от «20» сентября 2017 года № 15

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в пе-  
риод с 16 час. 00 мин. 22 сентября 2017 г. по 15 час. 00 мин. 25 сентября 2017 г., и.о. начальника  
ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области Спицким  
Алексеем Григорьевичем, проведена внеплановая выездная проверка муниципального автоном-  
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алекса-  
ндровское», расположенное по адресам: 636760, Томская область, Александровский район, с. Алек-  
сандровское, ул. Советская, 32, строение 1, строение 2;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
"Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» Меньшиковой Татьяной Викто-  
ровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.



1	Люк выхода на чердак начальной школы не противопожарный 2-го типа (предел огнестойкости EI 30) и размерами менее 0,6×0,8 метра. <b>Необходимо:</b> установить противопожарный люк с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 Свод правил СП 4.13130.2013	до 10.00 23 апреля 2018 г.	
2	Люк выхода на чердак средней школы не противопожарный 2-го типа (предел огнестойкости EI 30) и размерами менее 0,6×0,8 метра. <b>Необходимо:</b> установить противопожарный люк с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 Свод правил СП 4.13130.2013	до 10.00 23 апреля 2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР  
ГУ МЧС России по Томской области Спицкий Алексей  
Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» сентября 2017г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

директор муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское" Меншикова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» сентября 2017г.

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)