



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района
(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn_strejevov@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 8/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольское" в лице директора Затейшиковой Надежды Петровны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от «11» июля 2017 года № 8

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 час. 00 мин. 17 июля 2017 г. по 11 час. 00 мин. 10 августа 2017 г., и.о. начальника ОН-ДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области Гареевым Альбертом Загитовичем, проведена плановая выездная проверка, муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольское", расположенного по адресу: 636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, пер. Школьный, 5;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольское" Затейшиковой Надеждой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p>Руководитель не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствует акт)</p> <p>Необходимо: проводить проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
2	<p>Установить огнетушители в соответствии с требованиями нормативных документов</p> <p>Необходимо: перевесить огнетушители на высоту не более 1,5 метров от пола до верхней части огнетушителя.</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п. 4.2.7;</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
3	<p>Руководитель не обеспечил обозначение направление движения к водоему указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения</p> <p>Необходимо: установить указатели с направлением движения к водоему.</p>	<p>п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ
МЧС России по Томской области Гареев Альберт Загитович

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«10» августа 2017г.





(подпись)

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольское"
Затейщикова Надежда Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

«10» августа 2017г.


(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99