



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района

(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 17/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское" в лице директора Меньшиковой Татьяны Викторовны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 06 ноября 2018 года № 17

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 19 ноября 2018 г. по 15 час. 00 мин. 10 декабря 2018 г., и.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское", расположенного по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское" Меньшиковой Татьяной Викторовной, Байрамбековым Рустамом Альбертовичем - заместителем директора по АХЧ Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку-	Срок устранения нарушения требования пожарной без-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				ся только

1.	2.	3.	4.	5.
		мента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	опасности	выполнение)
1	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Необходимо: исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта хранить на объекты.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	до 10.ч 00 мин 01.10.2019	
2	Лестничные клетки первого этажа начальной школы не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах; Необходимо: установить двери отделяющие лестничные клетки от общих коридоров	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до 10.ч 00 мин 01.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ
МЧС России по Томской области - и.о. главного
государственного инспектора Александровского района Томской
области по пожарному надзору Спицкий Алексей Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.*


(подпись)

«10» декабря 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алексан-
дровское"

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«10» декабря 2018г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99