



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
главного управления МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района

(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,  
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn\_strejevov@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" с. Александровское" в лице заведующего Войтенко Валентины Васильевны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 29 января 2018 года № 1

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 02 февраля 2018 г. по 12 час. 00 мин. 21 февраля 2018 г., и.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" с. Александровское", расположенного по адресу: 636760, Томская область, Александровский район с.Александровское, ул. Нефтяников, 7А (здание детского сада); 636760, Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Нефтяников, 7А, строение 1(здание детского сада),

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" с. Александровское" Войтенко Валентиной Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной без- | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне- |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  |   |



| 1. | 2.  | 3.  | 4.                               | 5. |
|----|---|---|----------------------------------|----|
| 1. | <p>Пищеблок не выделен противопожарной перегородкой I-го типа, т.к. заполнения проемов не 2-го типа (предел огнестойкости EI 30).</p> <p><b>Необходимо:</b> установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>   | <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»</p> | до 10.00<br>01 ноября<br>2018 г. |    |
| 2. | <p>К зданию детского сада второй степени огнестойкости пристроены деревянные веранды, навесы пятой степени огнестойкости.</p> <p><b>Необходимо:</b> не допускать применение строительных материалов снижающие степень огнестойкости.</p>  | <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.14* таблица 1 примечание 7 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>   | до 10.00<br>01 ноября<br>2018 г. |    |
| 3. | <p>В спальнях и других помещениях детского сада используются декоративно-отделочные материалы и покрытия полов без учета показателей пожарной опасности этих материалов с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ2.</p> <p><b>Необходимо:</b> предусмотреть применение декоративно-отделочных материалов для покрытия полов не выше класса пожарной опасности чем КМ2.</p> | <p>ч. 7 ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>   | до 10.00<br>01 ноября<br>2018 г. |    |
| 4. | <p>Отсутствует необходимый запас воды для целей пожаротушения.</p> <p><b>Необходимо:</b> обеспечить требуемый минимальный расход воды на пожаротушение.</p>   | <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1 таблица 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»</p>   | до 10.00<br>01 ноября<br>2018 г. |    |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
 собственники имущества;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции;  
 иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицкий Алексей Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» февраля 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" с. Александровское" Войтенко Валентина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2018 г.

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99