



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)**

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района
(наименование органа государственного надзора)**

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

**Предписание № 8/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа села Назино" в лице директора Вафиной Марины Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 27 февраля 2018 года № 8

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 05 марта 2018 г. по 12 час. 00 мин. 23 марта 2018 г., и.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Назино" расположенного по адресу: 636765, Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. Молодежная, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Назино" Вафиной Мариной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Демонтированы двери отделяющие лестничные клетки от коридоров	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 10.00 15 февраля	

	Необходимо: установить двери отделяющие лестничные клетки от коридоров с приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах	ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1);	2019 г.	
2.	Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям раздела XVIII настоящих правил. Необходимо: разработать инструкции	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	до 10.00 15 февраля 2019 г.	
3.	Не очищен от снега пожарный водоем, отсутствует доступность подъезда пожарной техники и забора воды Необходимо: содержать водоем в исправном состоянии, обеспечить возможность забора воды пожарной техникой	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	до 10.00 15 февраля 2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спичкин Алексей Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.*

(подпись)

«23» марта 2018г.