



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
главного управления МЧС России по Томской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района  
(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,  
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn\_strejevov@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 6/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад обще-  
развивающего вида "Малышок" с. Александровское" в лице заведующего Качаловой Анны Серге-  
евны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивиду-  
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной провер-  
ки от 27 февраля 2018 года № 6

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с  
09 час. 00 мин. 05 марта 2018 г. по 11 час. 00 мин. 02 апреля 2018 г., и.о. начальника ОНДиПР  
Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государ-  
ственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спиц-  
ким Алексеем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка Муниципального автоном-  
ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Малы-  
шок" с. Александровское"

расположенного по адресу: 636760, Томская область, Александровский район с.Александровское,  
ул. Новая, 4 (здание детского сада)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектора)  
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Качаловой Анной Сергеевной -заведующим Муниципального автономного дошколь-  
ного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Малышок" с. Алек-  
сандровское"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для samozакрывания и уплотнений в притворах (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; <b>Необходимо:</b> установить приспособления для samozакрывания и уплотнения в притворах	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1);	до 10.00 01 сентября 2018 г.	
2.	Пищевлок не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа, т.к. заполнения проемов не 2-го типа, входе проверки документы на заполнение проемов не предоставлены (предел огнестойкости EI 30) <b>Необходимо:</b> установить заполнение проемов 2-го типа	(ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»);	до 10.00 01 сентября 2018 г.	
3.	Подвал, где располагаются прачечная и складские помещения, не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа, т.к. заполнения проемов не 2-го типа, входе проверки документы на заполнение проемов не предоставлены (предел огнестойкости EI 30) <b>Необходимо:</b> установить заполнение проемов 2-го типа	(ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»);	до 10.00 01 сентября 2018 г.	
4.	Складское помещение на первом этаже не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа, т.к. заполнения проемов не 2-го типа, входе проверки документы на заполнение проемов не предоставлены (предел огнестойкости EI 30) <b>Необходимо:</b> установить заполнение проемов 2-го типа	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1 таблица 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»	до 10.00 01 сентября 2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правона-

рушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спичкин Алексей Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» апреля 2018г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Мальпюк" с. Александровское" Качалова Анна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«02» апреля 2018г.

*A. Krey*  
(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99